

## Устройства по помещениям

Имя	Иванов И.И.
Телефон	+7 XXX XXX XX XX
Дата	31.03.2020
Объект	ЖК Снегири, квартира

№	Помещение	Название	Тип канала	Канал	Маркировка	Клемм		
1	Гостиная	Гостиная Управление клавишей выключателя 1	Вход Выключателя	3:1	ВК-1-1			
		Гостиная Управление клавишей выключателя 2	Вход Выключателя	3:2	ВК-1-2			
		Гостиная Управление клавишей выключателя 3	Вход Выключателя	3:3	ВК-1-3			
		Гостиная Управление клавишей выключателя 4	Вход Выключателя	3:4	ВК-1-4			
		Гостиная Управление клавишей выключателя 5 (димм)	Вход Выключателя	3:5	ВК-1-5			
		Гостиная Управление теплым полом Реле	Релейный выход до 10А	2:5	ТП-1-1-Р			
		Гостиная Управление теплым полом Датчик темп.	Вход Зх	2:1	ТП-1-1-ДТП			
		Гостиная Управление доп. зоной теплого пола	Релейный выход до 10А	2:6	ТПД-1-1			
		Гостиная Управление светодиодной подсветкой 1 (профиль)	Выход постоянного тока	3:7	ЛЕД-1-1			
		Гостиная Управление светодиодной подсветкой 2 (карниз)	Выход постоянного тока	3:8	ЛЕД-1-2			
		Гостиная Реле управления биокамином	Релейный выход до 3А	4:6	БК-1-1			
		Гостиная Управление шторами	Импульсный переключающий выход	5:3	ШТР-1-1			
		Гостиная Управление фанкойлом	Импульсный переключающий выход	5:4	БУ-1-1			
Гостиная Управление клавишей выключателя 6 (димм)	Вход Выключателя	3:6	ВК-1-6					
Гостиная Управление яркостью освещения (потолок)	Диммируемый выход до 3А	6:5	ДИММ-1-1					
2	Кухня	Кухня Датчик протечки	Вход 2х аналоговый	17:1	ДПРОТ-2-1			
		Кухня Управление клавишей выключателя 1	Вход Выключателя	4:1	ВК-2-1			
		Кухня Управление клавишей выключателя 2	Вход Выключателя	4:2	ВК-2-2			
		Кухня Управление клавишей выключателя 3 (димм)	Вход Выключателя	4:3	ВК-2-3			
		Кухня Управление теплым полом Реле	Релейный выход до 10А	2:7	ТП-2-1-Р			
		Кухня Управление теплым полом Датчик темп.	Вход Зх	2:2	ТП-2-1-ДТП			
		Кухня Управление светодиодной подсветкой 1 (профиль)	Выход постоянного тока	3:9	ЛЕД-2-1			
		Кухня Управление светодиодной подсветкой 2 (потолок)	Выход постоянного тока	3:10	ЛЕД-2-2			
		Кухня Управление светодиодной подсветкой 3 (поверхность)	Выход постоянного тока	7:7	ЛЕД-2-3			
		Кухня Управление фанкойлом	Импульсный переключающий выход	5:5	БУ-2-1			
		Кухня Управление клавишей выключателя 3 (димм)	Вход Выключателя	4:4	ВК-2-4			
		3	Спальня	Спальня Управление клавишей выключателя 1	Вход Выключателя	7:1	ВК-3-1	
				Спальня Управление клавишей выключателя 2	Вход Выключателя	7:2	ВК-3-2	
Спальня Управление клавишей выключателя 3	Вход Выключателя			7:3	ВК-3-3			
Спальня Управление клавишей выключателя 4	Вход Выключателя			7:4	ВК-3-4			
Спальня Управление клавишей выключателя 5	Вход Выключателя			7:5	ВК-3-5			
Спальня Управление клавишей выключателя 6	Вход Выключателя			7:6	ВК-3-6			
Спальня Управление светодиодной подсветкой 1 (проход)	Выход постоянного тока			7:8	ЛЕД-3-1			
Спальня Управление светодиодной подсветкой 2 (профиль)	Выход постоянного тока			7:9	ЛЕД-3-2			
Спальня Управление освещением вкл/выкл 1 (точки)	Релейный выход до 3А			4:7	ГР-3-1			
Спальня Управление светодиодной подсветкой 3 (карниз)	Выход постоянного тока			7:10	ЛЕД-3-3			
Спальня Управление шторами	Импульсный переключающий выход			5:6	ШТР-3-1			
Спальня Управление фанкойлом	Импульсный переключающий выход			8:3	БУ-3-1			
Спальня Управление клавишей выключателя 7	Вход Выключателя			9:1	ВК-3-7			
Спальня Управление освещением вкл/выкл 2 (бра 1)	Релейный выход до 3А	4:8	ГР-3-2					
Спальня Управление освещением вкл/выкл 3 (бра 2)	Релейный выход до 3А	4:9	ГР-3-3					
4	Детская 1	Детская 1 Управление клавишей выключателя 1	Вход Выключателя	9:3	ВК-4-1			
		Детская 1 Управление клавишей выключателя 2	Вход Выключателя	9:4	ВК-4-2			
		Детская 1 Управление клавишей выключателя 3	Вход Выключателя	9:5	ВК-4-3			
		Детская 1 Управление клавишей выключателя 4 (димм)	Вход Выключателя	9:6	ВК-4-4			
		Детская 1 Управление освещением вкл/выкл (точки 1)	Релейный выход до 3А	4:10	ГР-4-1			
		Детская 1 Управление светодиодной подсветкой 1 (декор)	Выход постоянного тока	9:7	ЛЕД-4-1			
		Детская 1 Управление светодиодной подсветкой 2 (потолок)	Выход постоянного тока	9:8	ЛЕД-4-2			
		Детская 1 Управление фанкойлом	Импульсный переключающий выход	8:4	БУ-4-1			
		Детская 1 Управление клавишей выключателя 5 (димм)	Вход Выключателя	10:1	ВК-4-5			
		Детская 1 Управление освещением вкл/выкл (точки 2)	Релейный выход до 3А	10:6	ГР-4-2			
5	Детская 2	Детская 2 Управление клавишей выключателя 1	Вход Выключателя	10:2	ВК-5-1			
		Детская 2 Управление клавишей выключателя 2	Вход Выключателя	10:3	ВК-5-2			
		Детская 2 Управление клавишей выключателя 3	Вход Выключателя	10:4	ВК-5-3			
		Детская 2 Управление клавишей выключателя 4 (димм)	Вход Выключателя	12:1	ВК-5-4			
		Детская 2 Управление освещением вкл/выкл (точки 1)	Релейный выход до 3А	10:7	ГР-5-1			
		Детская 2 Управление светодиодной подсветкой 1 (декор)	Выход постоянного тока	9:9	ЛЕД-5-1			
		Детская 2 Управление светодиодной подсветкой 2 (потолок)	Выход постоянного тока	9:10	ЛЕД-5-2			
		Детская 2 Управление фанкойлом	Импульсный переключающий выход	8:5	БУ-5-1			
		Детская 2 Управление клавишей выключателя 5 (димм)	Вход Выключателя	12:2	ВК-5-5			
		Детская 2 Управление освещением вкл/выкл (точки 2)	Релейный выход до 3А	10:8	ГР-5-2			
6	Коридор	Коридор Датчик движения скрытый 1	Вход Зх	2:3	ДДС-6-1			
		Коридор Датчик движения скрытый 2	Вход Зх	5:1	ДДС-6-2			
		Коридор Датчик движения скрытый 3	Вход Зх	6:1	ДДС-6-3			
		Коридор Управление клавишей выключателя 1	Вход Выключателя	12:3	ВК-6-1			
		Коридор Управление клавишей выключателя 2	Вход Выключателя	12:4	ВК-6-2			
		Коридор Управление клавишей выключателя 3	Вход Выключателя	12:5	ВК-6-3			
		Коридор Управление клавишей выключателя 4	Вход Выключателя	12:6	ВК-6-4			
		Коридор Управление клавишей выключателя 5	Вход Выключателя	15:1	ВК-6-5			
		Коридор Управление клавишей выключателя 6	Вход Выключателя	15:2	ВК-6-6			
		Коридор Управление клавишей выключателя 7	Вход Выключателя	15:3	ВК-6-7			
		Коридор Управление клавишей выключателя 8	Вход Выключателя	15:4	ВК-6-8			
		Коридор Управление клавишей выключателя 9	Вход Выключателя	16:1	ВК-6-9			
		Коридор Управление клавишей выключателя 10	Вход Выключателя	16:2	ВК-6-10			
		Коридор Управление клавишей выключателя 11	Вход Выключателя	16:3	ВК-6-11			
		Коридор Управление клавишей выключателя 12	Вход Выключателя	16:4	ВК-6-12			
		Коридор Управление клавишей выключателя 13	Вход Выключателя	16:5	ВК-6-13			
		Коридор Управление клавишей выключателя 14	Вход Выключателя	16:6	ВК-6-14			
		Коридор Управление клавишей выключателя 15 (димм)	Вход Выключателя	18:1	ВК-6-15			
Коридор Управление клавишей выключателя 16 (димм)	Вход Выключателя	18:2	ВК-6-16					
Коридор Управление теплым полом Реле	Релейный выход до 10А	11:5	ТП-6-1-Р					
Коридор Управление теплым полом Датчик темп.	Вход Зх	6:2	ТП-6-1-ДТП					
Коридор Управление освещением вкл/выкл (люстра)	Релейный выход до 3А	10:9	ГР-6-1					
Коридор Управление светодиодной подсветкой (коридор)	Выход постоянного тока	12:7	ЛЕД-6-1					
Коридор Управление светодиодной подсветкой (декор)	Выход постоянного тока	12:8	ЛЕД-6-2					
Коридор Управление клавишей выключателя 17 (димм)	Вход Выключателя	18:3	ВК-6-17					
Коридор Управление клавишей выключателя 18 (димм)	Вход Выключателя	18:5	ВК-6-18					
7	Ванная комната	Ванная комната Управление запорным краном 1	Переключаемый выход до 3А	13:5	ЗАПКР-7-1			
		Ванная комната Управление запорным краном 2	Переключаемый выход до 3А	13:6	ЗАПКР-7-2			
		Ванная комната Датчик протечки 1	Вход 2х аналоговый	17:2	ДПРОТ-7-1			
		Ванная комната Датчик протечки 2	Вход 2х аналоговый	17:3	ДПРОТ-7-2			
		Ванная комната Управление теплым полом Реле	Релейный выход до 10А	11:6	ТП-7-1-Р			
		Ванная комната Управление теплым полом Датчик темп.	Вход Зх	6:3	ТП-7-1-ДТП			
		Ванная комната Управление светодиодной подсветкой (потолок)	Выход постоянного тока	12:9	ЛЕД-7-1			
		Ванная комната Управление вытяжкой	Релейный выход до 3А	10:10	ВЫТ-7-1			
8	Душевая	Душевая Управление запорным краном 1	Переключаемый выход до 3А	13:7	ЗАПКР-8-1			
		Душевая Управление запорным краном 2	Переключаемый выход до 3А	14:5	ЗАПКР-8-2			
		Душевая Датчик протечки 1	Вход 2х аналоговый	14:2	ДПРОТ-8-1			
		Душевая Датчик протечки 2	Вход 2х аналоговый	14:3	ДПРОТ-8-2			
		Душевая Управление теплым полом Реле	Релейный выход до 10А	11:7	ТП-8-1-Р			
		Душевая Управление теплым полом Датчик темп.	Вход Зх	6:4	ТП-8-1-ДТП			
		Душевая Управление светодиодной подсветкой (потолок)	Выход постоянного тока	12:10	ЛЕД-8-1			
		Душевая Управление вытяжкой	Релейный выход до 3А	15:6	ВЫТ-8-1			
Душевая Управление светодиодной подсветкой (зеркало)	Выход постоянного тока	16:7	ЛЕД-8-2					
9	Постирочная	Постирочная Датчик протечки	Вход 2х аналоговый	18:4	ДПРОТ-9-1			
		Постирочная Управление теплым полом Реле	Релейный выход до 10А	17:5	ТП-9-1-Р			
		Постирочная Управление теплым полом Датчик темп.	Вход Зх	8:1	ТП-9-1-ДТП			
		Постирочная Управление розетками	Релейный выход до 3А	15:7	РОЗ-9-1			
		Постирочная Управление освещением вкл/выкл (точки)	Релейный выход до 3А	15:8	ГР-9-1			
		Постирочная Управление вытяжкой	Релейный выход до 3А	15:9	ВЫТ-9-1			
Постирочная Управление светодиодной подсветкой (ниши)	Выход постоянного тока	16:8	ЛЕД-9-1					
10	Гардеробная	Гардеробная Управление радиатором/конвектором 1 Реле	Релейный выход до 3А	15:10	РАД-10-1-Р			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 1 Датчик темп.	Вход Зх	11:1	РАД-10-1-ДТ			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 2 Реле	Релейный выход до 3А	18:6	РАД-10-2-Р			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 2 Датчик темп.	Вход Зх	11:2	РАД-10-2-ДТ			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 3 Реле	Релейный выход до 3А	18:7	РАД-10-3-Р			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 3 Датчик темп.	Вход Зх	11:3	РАД-10-3-ДТ			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 4 Реле	Релейный выход до 3А	18:8	РАД-10-4-Р			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 4 Датчик темп.	Вход Зх	13:1	РАД-10-4-ДТ			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 5 Реле	Релейный выход до 3А	18:9	РАД-10-5-Р			
		Гардеробная Управление радиатором/конвектором 5 Датчик темп.	Вход Зх	13:2	РАД-10-5-ДТ			
		Гардеробная Управление клавишей выключателя 1	Вход Выключателя	15:5	ВК-10-1			
		Гардеробная Управление клавишей выключателя 2	Вход Выключателя	14:4	ВК-10-2			
		Гардеробная Управление освещением вкл/выкл (потолок)	Релейный выход до 3А	18:10	ГР-10-1			
		Гардеробная Управление вытяжкой	Релейный выход до 3А	17:7	ВЫТ-10-1			
11	Балкон	Балкон Датчик температуры уличный	Вход Зх	14:1	ДТ-11-1			